

דו"ח בדיקה מספר 7511907018

דף 1 מתוך 4

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי הזמנה

שם המזמין : במגדל אחזקות בע"מ ח.פ. : 516685617
מענו : משק 67 חניאל
תאריך ההזמנה : 16/10/2025

תאור המוצר

בדיקת החלקה - במעבדה במכשיר כבש
הדגם הנבדק : BEACH FEEL רצפה
יצרן : PAVISTAMP
ארץ יצור : ספרד
תאור המוצר: מערכת חיפוי Beach Feel Mediteranean

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 16/10/2025 הנוטל: המזמין
כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקה מלאה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות של התקן הישראלי ת"י 2279 - התנגדות להחלקה של משטחי הליכה
קיימים ושל מוצרים חדשים המיועדים למשטחי הליכה, מיוני 2018

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.מסמך זה מכיל 4 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.
הערות:
הבדיקה בוצעה בתאריך 19/10/2025



המעבדה למכניקה ומערכות הבניין

מכון התקנים הישראלי

דו"ח בדיקה מספר 7511907018

דף 2 מתוך 4

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר



דו"ח בדיקה מספר 7511907018

דף 3 מתוך 4

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מספר סעיף	תאור סעיף	הערה
5.1	בדיקת החלקה בכבש	
	בדיקה בכבש (R)	
	בדיקה במים (ABC)	

דו"ח בדיקה מספר 7511907018

דף 4 מתוך 4

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

נספח לסעיף 5.1 בדיקה במים (ABC)			
התכונה הנבדקת	יחידת מידה	תוצאה למדגם	סיווג המשטח
דרגת התנגדות להחלקה בבדיקת כבש במים	מעלות	19.6	B

סוף תעודת בדיקה